

Люблинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению Р. о нарушении федерального законодательства о социальной защите инвалидов.

В ходе проверки установлено, что по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.2, корп.1, расположено пристроенное нежилое помещение, общей площадью 2840,3 кв.м.

На первом этаже нежилого помещения располагаются магазин «Дикси», иные продуктовые магазины, аптека «Горздрав». На цокольном этаже располагаются магазин детских товаров «Кораблик», магазин «Fix Price» и иные объекты социального и иного значения.

Беспрепятственный доступ инвалидов на первый этаж нежилого помещения обеспечивается специальным инженерным решением в виде пандуса.

В соответствии с требованиями п.п. 6.2.9 приказа Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр утвержден «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» максимальная высота одного подъема (марша) пандуса на путях движения в зданиях не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что пандус, обеспечивающий перемещение маломобильных групп населения между 1 и цокольным этажами имеет уклон 25%. Использование инвалидами пандуса, не отвечающего установленным требованиям, может повлечь опасность для здоровья и жизни маломобильных граждан.

Таким образом, собственник нежилых помещений не принял надлежащих мер по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального и иного значения, расположенным по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.2, корп.1.

В связи с выявленными нарушениями, собственнику нежилых помещений внесено представление об устранении выявленных нарушений. Исполнение собственником законных требований прокурора находится на особом контроле.