

Люблинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в частной станции скорой медицинской помощи ООО «Международный центр скорой медицинской помощи».

Установлено, что в здании клиники отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, ручные пожарные извещатели, также отсутствуют первичные средства борьбы с пожаром, указатели эвакуационных выходов, планы эвакуации, пожарные лестницы, также отсутствовал пожарный шкаф.

По результатам проверки, межрайонной прокуратурой инициировано возбуждение в отношении генерального директора ООО «Международный центр скорой медицинской помощи» дела об административном правонарушении по ст. 20.4 Кодекса об Административном правонарушении Российской Федерации (нарушение требований пожарной безопасности).

В целях устранения нарушений законодательства Генеральному директору ООО «Международный центр скорой медицинской помощи» внесено представление об устранении нарушения требований федерального законодательства.

Устранение выявленных нарушений в ходе проведенной проверки находится на контроле в межрайонной прокуратуре.