

Люблинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, состояния общедомового имущества, пожарной безопасности в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. Маршала Багряна, д. 1, 2, 3, управление которыми осуществляет ГБУ г. Москвы «Жилищник района Люблино».

В ходе проверки были выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно: отслоение окрасочного слоя стен в подъезде, неисправность полов на лестничной клетке, некачественная уборка (полы) в межквартирном холле.

Также выявлены нарушения требований пожарного законодательства, а именно, не обеспечено исправное состояние установок систем противопожарной защиты в жилом доме, допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, тамбуров в открытом положении.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении должностного и юридического лица ГБУ «Жилищник района Люблино» инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по ст.ст. 20.4, 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

В целях устранения нарушений законодательства директору ГБУ «Жилищник района Люблино» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.